

Nr sprawy: SZP.271.3.4.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chruściele i Buczki”.

ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w dniach 22.03.2013r. i 25.03.2013 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1 zapytanie:

„Odpowiedź na pytanie 5 nakłada na projektanta obowiązek wykonania badań wody surowej niezbędnych do doboru technologii uzdatniania wody.

W związku z tym, że nie zostało jeszcze wykonane ujęcie wody, prosimy o wskazanie miejsca poboru wody do badań. Jeśli takiego miejsca nie ma, czy w kosztach projektowania należy ująć wykonanie próbnego otworu oraz przeprowadzenie odpowiednich pompowań próbnych i czyszczących przed poborem próbek wody do badań?”

2 zapytanie:

„W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.03.2013 r. na pytanie nr 11 (pismo nr SZP.271.3.4.2013), w której Zamawiający odpowiedział, że ilość pobytów projektanta uzależniona będzie od zaistniałych sytuacji na budowie w trakcie robót, co oznacza, że obecnie Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie ilość wizyt na budowie oraz czasu trwania nadzoru autorskiego, pragniemy poinformować, że odpowiedź ta jest niezgodna z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający musi opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (Dział II, rozdział 2 art. 29, ust. 1 i 2 w/w ustawy).

W związku z powyższym, ponieważ Zamawiający obecnie nie jest w stanie podać ilości wymaganych pobytów projektanta na budowie w trakcie trwania nadzoru autorskiego oraz o czas trwania tego nadzoru, prosimy o zmianę zakresu specyfikacji polegającej na tym, że nadzór autorski realizowany będzie w ramach oddzielnie podpisanej umowy, na etapie kiedy Zamawiający będzie w stanie sprecyzować wymagania w tym zakresie (wtedy w umowie będzie można n.p. ustalić kwotę za jednorazowy nadzór autorskie).”

ODPOWIEDZI

W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedzi na pytania zapytania 1

Odp. na pytanie nr 1:

W kosztach projektowania należy ująć wykonanie próbnego otworu oraz przeprowadzenie odpowiednich pompowań próbnych i czyszczących przed poborem próbek wody do badań.

Odp. na pytanie nr 2:

Ilość wymaganych pobyków projektanta na budowie w trakcie trwania nadzoru autorskiego oraz o czas trwania tego nadzoru wynosi min. jeden raz w miesiącu 8 godz. - przez cały okres trwania budowy.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. 29.03.2013 r. o godz.: 10.00. nie ulega zmianie. Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu 29.03.2013 r. o godz. 10:10.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY ELK
mgr Ireneusz Gorlo

.....