

GMINA ELK
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 ELK
tel. 87 619 45 00
REGON 799571055 NIP 643-16-31-367

Elk, dnia 17 czerwca 2019 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: KZP.271.3.19.2019

dot. postępowania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk – Szkoła Podstawowa w Chelchach”.

Odpowiedź na zapytania

Gmina Elk, jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

(nazwa firmy) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

- na schemacie technologicznym kotłowni widnieją 2 kotły, natomiast w przedmiarze 1 kocioł, w związku z tym pytanie jaką ilość ująć w wycenie,
- w związku z obowiązującymi przepisami nie można zastosować jednego wspólnego komina do dwóch kotłów opalanych paliwem stałym. Naszym zdaniem powinniśmy zastosować tam dwa oddzielne kominy dla każdego z kotłów. Proszę o informację zwrotną ile kominów przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zaprojektowany został jeden kocioł o mocy 82 kW. Zbudowany jest on z dwóch niezależnych bloków z których każdy musi być osobno zasilany pompą kotłową. Wszystko jest zabudowane w jednej obudowie kotła. Kocioł posiada jeden przewód dymowy oraz jeden system zasilania w pellet. Kocioł na schemacie oraz rzutach wrysowany jest prawidłowo. Ze względów technicznych należy zamontować jeden kocioł.

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Bożena Wołyniec