

Ełk, dn. 26.01. 2018r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania nr ZP/ZUG/1/1/2018 na dostawę wodomierzy wraz z  
zaprogramowanymi nakładkami do zdalnego odczytu radiowego

Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz.2 Wykazu cen jednostkowych( zał. Nr 1a do SIWZ) wodomierzy jednostrumieniowych DN20 L=130, natomiast w poz.3-4 wodomierzy objętościowych odpowiednio DN32 L=260 oraz DN40 L=300?

**Odpowiedź nr 1:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o podanie wymaganej długości dla wodomierza ultradźwiękowego Dn50(poz.5 Wykazu cen jednostkowych zał. Nr 1 a do SIWZ).

**Odpowiedź nr 2:**

Wymagana długość wodomierza ultradźwiękowego Dn50 to L=270 mm.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 14-dniowego terminu realizacji w przypadku poz.1-4 oraz 6-7, natomiast do 30 dni w przypadku poz.5?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Kurzynowski*

(pieczęć i podpis)