



## Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk  
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01  
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Elk, dnia 20 stycznia 2022 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego

### Znak sprawy: KZP.271.2.2.2022

Gmina Elk, jako Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego pn.  
**Pełnienie obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk w 2022 r.**

#### **Pytanie 1:**

Proszę o sprecyzowanie jakiego typu sterowniki do obsługi systemu oświetlenia drogowego miałyby być certyfikaty o których mowa jest w pkt. 2.3. (" c) dysponowanie co najmniej 2 osobami przeszkolonymi oraz posiadającymi odpowiedni certyfikat do obsługi systemu sterowania oświetleniem drogowym funkcjonującym na terenie Gminy Elk.").

#### **Pytanie 2:**

W odniesieniu do zapisu Zapytania ofertowego punkt 2.3 podpunkt c) - czy Zamawiający wyszczególni nazwy oraz typy systemów sterowania oświetleniem drogowym funkcjonującym na terenie Gminy Elk w celu upewnienia się przez Wykonawcę o posiadaniu wskazanych certyfikatów?

#### **Odpowiedź:**

W pkt 2.3. zapytania ofertowego mowa o Certyfikacie Instalatora Systemu Sterowania oświetleniem LCMS.

Systemy sterowania oświetleniem drogowym funkcjonujące na terenie Gminy Elk:

#### **1. Sterownik model MSDK 6137**

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa ze sterownikiem głównym (868MHz lub 2,4GHz);
- Zainstalowany w gnieździe NEMA;
- Steruje oprawami w pełnym zakresie;
- Odczyt: moc, napięcie, prąd, czas załączenia, czas pracy, współczynnik mocy;
- Po utracie komunikacji kontroler kontynuuje pracę autonomiczną;
- Stopień szczelności IP65;
- Odporny na UV;
- Interfejs komunikacyjny 0-10V / DALI;
- Zakres przyciemniania 0% do 100%;
- Napięcie wejściowe 230 V 50 Hz;
- Odporność na przepięcia 10 kV;
- Zakres temperatur pracy: -40°C + 70°C.

#### **2. Sterownik węzła sieci MSKT1300**

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa z kontrolerem oprawy (868MHz lub 2,4GHz);
- Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja z serwerem (GSM);
- Łatwy w instalacji: skrzynka zasilająca, na słupie, inne bezpieczne miejsce;
- Stopień szczelności IP66 (opcjonalnie);
- Zabezpieczenie przepięciowe 10 kV (opcjonalnie);
- Odporny na UV;
- Zakres temperatur pracy: -20°C + 55°C

### Pytanie 3:

Zwracam się również z propozycją odejścia od tego wymogu, taki zapis drastycznie ogranicza konkurencję.

### Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w zapytaniu ofertowym w pkt 2.3 warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania co najmniej 2 osobami przeszkolonymi oraz posiadającymi odpowiedni certyfikat do obsługi systemu sterowania oświetleniem drogowym funkcjonującym na terenie Gminy Elk.

JEST:

### **2.3. GŁÓWNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi wykonanie zamówienia z zachowaniem wszystkich norm i zasad bezpieczeństwa poprzez:

a) dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (prace pod napięciem).

b) wykazanie dysponowaniem (poświadczone oświadczeniem) co najmniej dwoma podnośnikami samochodowych (tzw. zwyżka) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym do prac pod napięciem zapewniającym prace na wysokości do 12 m.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonym zmianami Zamawiający zmienia termin składania jak poniżej:

### **6. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT**

6.1. Termin składania ofert upływa dnia **24.01.2022 r. godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

#### **6.2. Forma składania ofert:**

- drogą pisemną złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opisanej wg poniższego wzoru:

Nazwa wykonawcy

Gmina Elk  
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk  
zapytanie ofertowe

**Pełnienie obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk w 2022 r.**

**KZP.271.2.2.2022**

**NIE OTWIERAĆ DO DNIA 24 stycznia 2022 r. DO GODZ: 12:00**

**Z up. WÓJTA  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
/-/ mgr Marcin Supiński**