

GMINA EŁK  
19-300 EŁK  
ul. Armii Krajowej 3  
tel. (87) 610-37-62  
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

Pieczęć Zamawiającego

Ełk, dnia 10 czerwca 2014 r.

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

**Znak Sprawy : SZP.271.3.7.2014**

**Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele(nowe działki) oraz przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny.**

**Odpowiedzi na zapytania**

Gmina Ełk , jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem: informujemy, że umieszczony projekt budowlany (przepompownia Chruściele-opis techniczny) nie pozwala na dobranie właściwych pomp. W związku z powyższym wzywam do podania właściwych parametrów Q-przepływu, H-wysokość podnoszenia dla pomp, zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowymi. Brak tych podstawowych danych utrudnia w sposób szczególny właściwą wycenę przedmiotu zamówienia naruszając art. 29 Pzp

**Odpowiedź**

Rzeczywista wydajność pomp  $Q= 18,46 \text{ m}^3/\text{h}$ . Rzeczywista wysokość podnoszenia  $H=19,48 \text{ m}$

**Pytanie 2:**

W związku z udzieloną odpowiedzią dotyczącą doboru pomp do przepompowni, informujemy, że opublikowane materiały w dalszym ciągu nie spełniają art. 29 pzp i nie pozwalają na dobranie właściwych pomp. W związku z powyższym wzywam do podania właściwych parametrów Q-przepływ, H-wysokość podnoszenia (brak H-wysokość podnoszenia w odpowiedzi z dnia 06.06.2014 r. „Wytyczne do przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny”) dla pomp, zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowymi oraz potwierdzenie średnicy rurociągu tłocznego (w odpowiedzi z dnia 06.06.2014 r. –PE 63, dokumentacja projektowa „Projekt budowlany” mówi o Pe 90). Brak tych podstawowych danych utrudnia w sposób szczególny właściwą wycenę przedmiotu zamówienia naruszając art. 29 pzp.

**Odpowiedź**

Odpowiedź z dnia 06.06.2014 r. dotyczy zapytania w sprawie zadania pn.: „Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny” a dokumentacja projektowa dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)”. Jednocześnie informujemy, że w zadaniu pn.: „Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny” należy dobrać pompy na rzeczywistą wysokość podnoszenia  $H=25,0 \text{ m}$ .

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Ełk

Antoni Polkowski