



## Urząd Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk  
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01  
e-mail: [ug@elk.gmina.pl](mailto:ug@elk.gmina.pl), [www.elk.gmina.pl](http://www.elk.gmina.pl)

**GMINA EŁK**  
ul. T. Kościuszki 28A  
19-300 EŁK  
tel. 87 619 45 00  
REGON 790571099 NIP 848-18-31-367

Ełk, dnia 25 lipca 2018 r.

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Znak sprawy: IZP.271.3.33.2018**

dot. postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy”

#### Odpowiedź na zapytanie

Gmina Ełk, jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

#### **Pytanie nr 1**

Wnosimy o uzupełnienie siwz o kopię decyzji na usunięcie drzew w ramach realizacji robót będących przedmiotem postępowania przetargowego.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający usunie drzewa we własnym zakresie, Wykonawca usunie karczce, poz. przedmiaru 8 i 9.

#### **Pytanie nr 2**

W przedmiarze poz. 6d.1 jest ścinanie drzew w ilości 9 szt. zaś z projektu budowlanego wynika, że do ścięcia jest 5 drzew. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności i w przypadku większej ilości drzew niż w przedmiarze wskazanie ich lokalizacji.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Przedmiar zakłada występowanie drzewek o niewielkiej średnicy w krzakach, krzewach.

#### **Pytanie nr 3**

W przedmiarze poz. 20 d.2 jest wykop z transportem urobku na odkład na odl. do 1km. Wnosimy o wskazanie lokalizacji miejsca wywozu urobku.

#### **Odpowiedź nr 3:**

Grunt z wykopów nadający się do wbudowania wbudować w nasyp, jako z dokopu. Grunty nieprzydatne do budowy nasypu należy zagospodarować we własnym zakresie.

Zmieniono opisy poz. 20, 22 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 4**

W przedmiarze poz. 28 d.3 jest kanał z rur PVC o śr. zewn. 315 mm w ilości 7m. Z innych pozycji przedmiaru wynika, że ma to być przepust w km 0+005. Na projekcie zagospodarowania terenu brak jest lokalizacji. Wnosimy o wskazanie lokalizacji i określenie rodzaju materiału rury.

**Odpowiedź 4:**

Lokalizację pokazano na rys. A. Przepust z rury karbowanej PP lub HDPE o śr. wewn.  $300 \pm 2\%$  typu ciężkiego SN 8.

**Pytanie nr 5**

W przedmiarze poz. 42 d.7, 43 d.7, 44 d.7 jest ustawienie 8 słupków do znaków, przymocowanie 10 tablic znaków drogowych i 5 tabliczek do znaków drogowych. Z załączone do siwz projektu stałej organizacji ruchu wynika, że należy ustawić co najmniej 13 słupków, 15 tablic znaków drogowych i 7 tabliczek do znaków drogowych. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź nr 5:**

Do wyceny przyjąć 13 słupków, 15 tablic znaków drogowych i 7 tabliczek do znaków drogowych. Aktualny przedmiar na stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 6**

W przedmiarze poz. 45 d.8 jest wykonanie ścieków ulicznych z brukowca w ilości 496,76 m<sup>2</sup>. Z analizy projektu zagospodarowania wynika, że ilość ta powinna wynosić 534,38 m<sup>2</sup> o łącznej długości 427,5mb, Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź nr 6:**

Do wyceny przyjąć 534,4 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 7:**

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu istnieje niespójność w wysokości kwoty wadium. Podano w formie liczbowej wartość 10 000,00 zł, natomiast słownie wartość 20 000,00 zł. Wnosimy o podanie prawidłowej kwoty wadium.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający ustala wniesienie wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianą ogłoszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 01 sierpnia 2018 r. na dzień 02 sierpnia 2018 r. z terminem otwarcia ofert z dnia 01 sierpnia 2018, godz. 10:20 na dzień 2 sierpnia 2018 o godz. 10.25.

Jednocześnie zmienia się sposób opisanie koperty zawierającej ofertę zawarty w Dziale X pkt 2 SIWZ na poniższy:

Nazwa wykonawcy
Gmina Elk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
Przetarg nieograniczony
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy</b>
IZP.271.3.33.2018
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 2 sierpnia DO GODZ.: 10:25

WOJT  
mgr Tomasz Osewski



