



Pieczęć Zamawiającego

Do Wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: OZP.271.3.3.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010 m. Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku.

Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku”.

ZMIANY W SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 j.t. z 2010 r. z późn. zm) informuje, że dnia 30.03.2012 r. i 02.04.2012 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1 zapytanie

Nr sprawy: OZP.271.3.3.2012

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

- I. Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010 m.
- II. Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku.

proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

1. W projekcie na planie sytuacyjnym są pokazane rury osłonowe typu DVK 75 na kablu oświetleniowym, natomiast brak jest pozycji ułożenia rur osłonowych w rowie kablowym w przedmiarze robót. Proszę podać sposób wyceny ułożenia rur osłonowych dla kabla oświetleniowego.
2. Na schemacie zasilania oświetlenia podane są oprawy oświetleniowe typu SL 100/100W, natomiast w przedmiarze robót występują oprawy typu SL 100/150W. Jaki typ opraw oświetleniowych należy przyjąć do wyceny robót?
3. Na planie sytuacyjnym pokazane są projektowane rury osłonowe na istniejącym kablu telefonicznym. Jakiego typu rury mają być zastosowane i w jakiej branży powinny być wycenione?

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

dot. pytania 1 - na prawie całej długości kabla oświetleniowego występują zbliżenia lub kolizje z kablem telefonicznym, które mogą być określone w czasie prowadzenia robót. Cena kosztorysowa kabla zapewnia wykonawcy ułożenie kabla na całej długości w przepustach. Rury osłonowe DVK 75 stosować pod drogami i wjazdami, w pozostałych przypadkach tańsze DVR 75.

dot. pytania 2 – należy zastosować oprawy jak w projekcie SL-100 z lampą sodową 100W lub inne o podobnych parametrach.

dot. pytania 3 – na istniejącym kablu telefonicznym należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu AROT A110 PS. Rury te są ujęte w branży drogowej.

2 zapytanie

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących nieścisłości:

Poz. Kosztorysowa nr 65 – branża drogowa - Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-09/4.

- I. Zamawiający podaje typ bariery SP-09/4 z możliwością stosowania słupka IPE10 lub C120 co jest niezgodne z systemem SP-09. Na końcu SST podaje jako jednostkę rozliczeniową SP-06/4.

Pytanie: Czy można zastosować barierę zamienną o parametrach N2 W4, lub N2 W5 ?

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

Należy zastosować słupki typu SIGMA 100. Jako jednostkę rozliczeniową należy przyjąć bariery typu SP-09/4.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Dotychczasowy **termin składania ofert** wyznaczony na dzień 06.04.2012 r. na godz. 10.00 **zostaje przedłużony na dzień 12.04.2012 r. na godz. 09.00**, tym samym **termin otwarcia ofert** wyznaczony na dzień 06.04.2012 r. na godz. 10.10 **zostaje przedłużony na dzień 12.04.2012 r. na godz. 09.10**.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

SEKRETARZ GMINY EŁK

mgr Ireneusz Gorlo