

WT / 52 / 2018

Elk dn. 24.04.2018

Gmina Elk
ul T. Kościuszki 28A
19-300 Elk

Warunki techniczne i ogólne przyłączenia instalacji nawadniającej do sieci wodociągowej.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 19.04.2018 r. ZUG Gmina Elk podaje warunki techniczne i ogólne przyłączenia do sieci wodociągowej jakie należy spełnić przy projektowaniu i wykonaniu nawodnienia boiska w miejscowości Woszczele ul Szkolna nr geod działki 146.

1. Zapewnia się dostawę wody.
2. Inwestor na własny koszt wybuduje potrzebne przyłącza i instalacje nawadniające.
3. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek na przejście / podłączenie do rurociągów i przedłożyć do ZUG Elk.
4. Należy opracować projekt przez osobę uprawnioną zgodnie z warunkami technicznymi, aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego. Projekt należy uzgodnić w ZUG Elk przed realizacją robót. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum zakładu.
5. Dokumentacja powinna zawierać między innymi:
 - projekt zagospodarowania działki w zakresie przebiegu przyłączy.
 - profil podłużny przewodu.
 - schemat montażowy węzła połączeniowego i zestawu wodomierzowego.
6. Powiadomić ZUG Elk o zamiarze rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
7. Wykonać przyłącze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i dokumentacją projektową.
8. ZUG Elk sprawuje nadzór techniczny w czasie budowy przyłączy.
9. Wykonane przyłącze przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ZUG Elk.
10. Po wybudowaniu przyłączy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczyć ją do ZUG Elk.
11. Po pozytywnym odbiorze technicznym zostanie zawarta umowa na dostawę wody.
12. Należy przeprowadzić obliczenia na zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb szkoły i nawodnienia boiska.
13. Na istniejącym przyłączy wodociągowym o średnicy 63 PE zaprojektować studnię wodomierzową wraz z zestawem wodomierzowym. Studnie usytuować nie dalej niż 5 m od granicy nieruchomości. Montaż wodomierza wykonuje ZUG Elk. Zaprojektować i dobrać wodomierz objętościowy przystosowany do zdalnego odczytu IZAR@ Mobile 2 starter. Przed i za wodomierzem zastosować zasuwę odcinającą i zawór zwrotny antybakteryjny.
14. Połączenia rurociągu wykonać za pomocą złączek żeliwnych typu RK.
15. **Niniejsze warunki są ważne do dnia 24.04.2019 r.**

ZUG GMINA, ELK Sp. z o.o.

Mariusz Cylwik
Kierownik ds. wod.-kan.