

Ełk, dn. 25.09. 2019r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania nr ZUG/1/9/2019 Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na działkach nr 125/8, 125/9, 125/32 w miejscowości
Bartosze Gmina Ełk

Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 2:

Czy firma AEON posiadając Brytyjski Certyfikat jakości powłoki armatury LOYD, który jest równoznaczny z GSK może wziąć udział w zamówieniu ?

Odpowiedź nr 2:

Odp. Zamawiający nie wskazuje na określonego producenta i wymaga aby zaoferowana armatura wodociągowa posiadała Świadectwo nadania znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawionej dla danego producenta.

PREZES / ZARZĄDU

Krzysztof Kurzynowski

(pieczęć i podpis)