

Ełk, dn. 23.09.2019r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania nr ZUG/1/9/2019 Dostawa materiałów potrzebnych do realizacji zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 125/8/, 125/9, 125/32 w miejscowości Bartosze, Gmina Ełk”.

Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wymaga drabinek włazowych do wycenianych studni, gdyż w wykazie materiałów nie ma takiej pozycji?

Odpowiedź nr 1:

Odp. Zamawiający wymaga drabinek do studzienek włazowych DN 1000.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kurzynowski

(pieczęć i podpis)