

Ełk, dn. 26.09. 2019r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania nr ZUG/1/9/2019 Budowa sieci wodociągowej i  
kanalizacji sanitarnej na działkach nr 125/8, 125/9, 125/32 w miejscowości  
Bartosze Gmina Ełk

Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na  
zadane pytania:

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie wysokości całkowitej każdej z 7 szt. studni DN1000 wg zapytania ofertowego  
w celu prawidłowego doboru drabinek.

**Odpowiedź nr 3:**

Odp. Wysokość całkowita studni to : 3,03 m, 1,75 m, 2,46m, 2,87m, 2,20m, 2,25m, 2,24m.

**Pytanie nr 4:**

Czy skrzynka (poz. 7 wg formularza cenowego) ma być w całości wykonana z żeliwa ?  
Czy Zamawiający dopuszcza skrzynki w wykonaniu: korpus z PEHD a pokrywa żeliwna ?

**Odpowiedź nr 4:**

Odp. Zamawiający dopuszcza skrzynki w wykonaniu: korpus z PEHD a pokrywa żeliwna.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kurzynowski

(pieczęć i podpis)