

GMINA EŁK
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 EŁK
tel. 87 619 45 00
REGON 78667-000 NIP 643 16-31-367

Ełk, dnia 30 listopada 2018 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy: IZP.271.3.41.2018

dot. postępowania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica”.

Odpowiedź na zapytania

Gmina Ełk, jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o informacje odnośnie ilości gniazd sieci Lan są różnice pomiędzy ilością w przedmiarach oraz w rzucie parteru- instalacje strukturalne.

Odpowiedź 1:

Przyjąć pod 9 stanowisk komputerowych przy założeniu, że stanowisko składa się z 2xRJ45 i 3xDATA. Aktualny przedmiar robót na stronie zamawiającego.

Pytanie 2:

Jaki rodzaj kamer jest przewidziany do montażu - na stronie nr 6 opisane są kamery w technologii IP a na stronie nr 7 przedstawiony jest rejestrator technologii HDTVI oraz transformatory video dedykowane dla HDTVI.

Odpowiedź 2:

Rejestrator przyjąć do kamer IP. Aktualne PFU na stronie zamawiającego.

Pytanie 3:

Jak zasilane będą kamery? (ze swicha PoE czy z dedykowanych zasilaczy)

Odpowiedź 3:

Przewidzieć zasilanie z PoE

Pytanie 4:

Ile kamer ma być zamontowanych? (na stronie nr 4 - siedem kamer natomiast na stronie nr 7 - pięć sztuk .

Odpowiedź 4:

Przyjąć do realizacji 5 kamer:

- 3 kamery zewnętrzne
- 2 kamery wewnętrzne

Aktualne PFU na stronie zamawiającego.

Pytanie 5:

Czy w związku z tymi rozbieżnościami zastosowany będzie UPS oraz ewentualnie jakie minimalne parametry ma posiadać.

Odpowiedź 5:

Należy przewidzieć UPS do kamer. Awaryjne zasilanie min. 45 minut.

Pytanie 6:

Czy w punkcie 1.1.2 Instalacja okablowania strukturalnego zawarte były jakieś istotne informacje odnośnie sieci a nie zostały wydrukowane. W punkcie tym zamieszczone są jedynie informacje o systemie SSWiN oraz CCTV

Odpowiedź 6:

Punkt 1.1.2 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY dotyczy tylko budowy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu budynku w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica”

Pytanie 7:

Pkt. 111 przedmiaru r. budowlanych - czy chodzi o rolety zewnętrzne ?

Odpowiedź 7:

Pozycja przedmiaru obejmuje zamontowanie rolet wewnętrznych.

Pytanie 8:

Pkt. 145 przedmiaru r. budowlanych - jaka grubość drutu paneli , oraz czy drut ma być ocynkowany czy powlekany w kolorze ?

Odpowiedź 8:

- panele przetłaczane 3d
- druty pionowe i poziome Ø 5,0 mm
- druty zabezpieczone antykorozyjnie - cynkowanie ogniowe lakierowanie proszkowe na kolor zielony RAL 6005

W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert z dnia 03 grudnia 2018 r. godz. 10:00 na dzień 05 grudnia 2018 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 03 grudnia 2018 r. godz. 10:20 na dzień 05 grudnia 2018 r. godz. 10:20

Jednocześnie zmienia się sposób opisania koperty zawierającej ofertę zawarty w Dziale X pkt 2 SIWZ na poniższy:

Nazwa wykonawcy

Gmina Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk

Przetarg nieograniczony

**„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską
w miejscowości Regielnica”**

IZP.271.3.41.2018

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 05 grudnia 2018 r. DO GODZ: 10:20

Kierownik Zamawiającego

/-/ Tomasz Osewski

