

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej będących własnością Gminy Ełk”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23.06.2015 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy termin przekazywania odczytów urządzeń pomiarowych jest taki sam jak w punkcie 2/1/f dodatkowe obowiązki operatora czyli do 10 każdego miesiąca?
2. Co należy rozumieć przez pojęcie awaria a co przez usterka?
3. Czy Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy określoną ilość wodomierzy w celu zabezpieczenia ich wymiany na bieżące usuwanie usterek w/w urządzeń?
4. Czy badania przeglądowe wynikające z ustawy a nie zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym należy przyjąć jako koszt wykonawcy?
5. Czy zakres czynność odbiorowych ma być dostosowany do obowiązujących warunków technicznych Wymagania Techniczne Cobrti Instal?

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedź na pytanie 1

Tak. termin przekazywania odczytów urządzeń pomiarowych jest taki sam jak w punkcie 2/1/f dodatkowe obowiązki operatora czyli do 10 każdego miesiąca.

Odpowiedź na pytanie 2

Awaria wodociągowa – awaria której koszt usunięcia po dokonaniu kosztorysu powykonawczego zgodnie z paragrafem 7 pkt 4 nie przekroczy kwoty 100 zł netto

Awaria kanalizacyjna – awaria której koszt usunięcia po dokonaniu kosztorysu powykonawczego zgodnie z paragrafem 7 pkt 4 nie przekroczy kwoty 100 zł netto

Usterka wod-kan wodociągowa – usterka której koszt usunięcia po dokonaniu kosztorysu powykonawczego zgodnie z paragrafem 7 pkt 4 nie przekroczy kwoty 100 zł netto

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy określoną ilość wodomierzy w celu zabezpieczenia ich wymiany na bieżące usuwanie usterek.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, badania przeglądowe wynikające z ustawy a nie zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym należy przyjąć jako koszt wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, zakres czynność odbiorowych ma być dostosowany do obowiązujących warunków technicznych Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym nie powoduje to zmiany terminu do składania ofert. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione. **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2015 r. o godz. 10:10.**

Zatwierdzam

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Krzysztof Br. makowski

Sporządziła: Aleksandra Białobrzaska
Wydział Inwestycji, planowania przestrzennego
i zamówień publicznych
Tel. +48 87 610 44 37 wew. 124
2015-06-09
a.bialobrzaska@elk.gmina.pl

Sprawdził: Marcin Supinski
Wydział Inwestycji, planowania przestrzennego
i zamówień publicznych
Tel. +48 87 610 44 37 wew. 124
2015-06-09
m.supinski@elk.gmina.pl