



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Elk, dn. 08 marca 2018 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego

## Nr postępowania IZP.271.2.1.2018

dot. zapytania ofertowego na wykonanie na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n. REMONT ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIEL

### Odpowiedzi na zapytania

Gmina Elk, jako zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść zapytania ofertowego.

#### **Pytanie 1:**

Wnosi o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego prawidłowego pliku pn. „załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- formularz oferty”,.

#### **Odpowiedź:**

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego został umieszczony na stronie zamawiającego

#### **Pytanie 2:**

wyjaśnienie, czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia pkt. II ppkt. 2.8 w zakres zamówienia wchodzi „zakup komputera do obsługi turystów oraz do korzystania przez turystów”. Jeżeli tak, prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów, wymaganego oprogramowania, wyposażenia, elementów dodatkowych itp. oraz uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie,

#### **Odpowiedź:**

Zakup komputera nie jest przedmiotem zapytania ofertowego.

#### **Pytanie 3:**

Potwierdzenie obmiaru zerowego w pozycji nr 22 załączonego na stronie internetowej przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Obmiar pozycji nr 22 winien wynosić 2,1m<sup>2</sup>. Poprawiony przedmiar udostępniono na stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie 4:**

wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy poddasza (pozycja 8 i 9 przedmiaru robót) płytami OSB. Nie mniej jednak wnosimy o podanie przez Zamawiającego wymaganych grubości płyt, czy to „płyt sklejkowych” czy też zamiennego wykonanie z „płyt OSB”,

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania okładzin z płyt OSB. Grubość sklejk należy przyjąć 4mm. Poprawiony przedmiar udostępniono na stronie Zamawiającego.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

**Pytanie 5:**

wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie „poziomowania podłogi” oraz „ślepej podłogi z płyt sklejkowych” (pozycja 2 i 3 przedmiaru robót) z płyt OSB. Nie mniej jednak wnosimy o podanie przez Zamawiającego wymaganych grubości płyt. czy to „płyt sklejkowych” czy też zamiennego wykonanie z „płyt OSB”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania okładzin z płyt OSB. Grubość sklejki należy przyjąć 20 mm. Poprawiony przedmiar udostępniono na stronie Zamawiającego.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na otwarciu ofert poda jaką kwotę przeznaczył do zrealizowania przedmiotu zapytania ofertowego.

WÓJT  
mgr Tomasz Osowski