

WT / 51 / 2018

Ełk dn. 24.04.2018


Gmina Ełk  
ul T. Kościuszki 28A  
19-300 Ełk

### Warunki techniczne i ogólne przyłączenia instalacji nawadniającej do sieci wodociągowej.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 19.04.2018 r. ZUG Gmina Ełk podaje warunki techniczne i ogólne przyłączenia do sieci wodociągowej jakie należy spełnić przy projektowaniu i wykonaniu nawodnienia boiska w miejscowości Straduny ul Kościuszki nr geod działki 590/1.

1. Zapewnia się dostawę wody.
2. Inwestor na własny koszt wybuduje potrzebne przyłącza i instalacje nawadniające.
3. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek na przejście / podłączenie do rurociągów i przedłożyć do ZUG Ełk.
4. Należy opracować projekt przez osobę uprawnioną zgodnie z warunkami technicznymi, aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego. Projekt należy uzgodnić w ZUG Ełk przed realizacją robót. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum zakładu.
5. Dokumentacja powinna zawierać między innymi:
  - projekt zagospodarowania działki w zakresie przebiegu przyłączy.
  - profil podłużny przewodu.
  - schemat montażowy węzła połączeniowego i zestawu wodomierzowego.
6. Powiadomić ZUG Ełk o zamiarze rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
7. Wykonać przyłącze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i dokumentacją projektową.
8. ZUG Ełk sprawuje nadzór techniczny w czasie budowy przyłączy.
9. Wykonane przyłącze przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ZUG Ełk.
10. Po wybudowaniu przyłączy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczyć ją do ZUG Ełk.
11. Po pozytywnym odbiorze technicznym zostanie zawarta umowa na dostawę wody.
12. Należy przeprowadzić obliczenia na zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb szkoły i nawodnienia boiska.
13. Na istniejącym przyłączy wodociągowym o średnicy 90 PCV zaprojektować studnię wodomierzową wraz z zestawem wodomierzowym. Studnie usytuować nie dalej niż 5 m od granicy nieruchomości. Montaż wodomierza wykonuje ZUG Ełk. Zaprojektować i dobrać wodomierz objętościowy przystosowany do zdalnego odczytu IZAR@ Mobile 2 starter. Przed i za wodomierzem zastosować zasuwy odcinające i zawór zwrotny anty skażeniowy.
14. Połączenia rurociągu wykonać za pomocą złączek żeliwnych typu RK.
15. Niniejsze warunki są ważne do dnia 24.04.2019 r.

ZUG GMINA EŁK Sp. z o.o.

  
Kierownik ds. wod.-kan.