

Nr sprawy: ZP/ZUG/2/1/2019

Elk dnia 18.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Spółka Z.o.o. ul Kościuszki 28A
19-300 Elk

Zaprasza do złożenia oferty na:

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: hydrantów nadziemnych Ø 80 mm, zasuw kołnierzowych wraz z obudowami, kolan stopowych, skrzynek do zasuw,

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres szczegółowy zamówienia

1. Hydrant nadziemny Ø80mm zabezpieczony w przypadku złamania:

- ciśnienie robocze PN 16,
- zabezpieczony w przypadku złamania podwójnym zamknięciem,
- kolumna stalowa nierdzewna z kontrolowanym punktem łamania,
- głębokość zabudowy V strefa klimatyczna,
- zabezpieczony UV
- pomalowany farbą epoksydową zgodnie z normą GSK,
- dwie nasady boczne na węże 2xB 75
- głębokość zabudowy dla V strefy klimatycznej,
- oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384,

2. Hydrant nadziemny Ø80mm prosty:

- ciśnienie robocze PN 16,
- głębokość zabudowy V strefa klimatyczna,
- zabezpieczony UV
- pomalowany farbą epoksydową zgodnie z normą GSK,
- dwie nasady boczne na węże 2xB 75
- głębokość zabudowy dla V strefy klimatycznej,
- oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384,

3. Zasuwa kołnierzowa (zabudowa długa):

- wrzeczono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
- ciśnienie nominalne PN 16,
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563,
- klin z żeliwa sferoidalnego pokryty EPDM,
- przelot prosty, bez gniazda, równy średnicy nominalnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne przez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, min grubość warstwy 250 μm , przyczepność min 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V,
- Malowanie farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (potwierdzenie certyfikatem)
- możliwość naprawy i stosowanie części zamiennych,

4. obudowa teleskopowa do zasuw

- obudowy teleskopowe do zasuw winny być tego samego producenta co zasuw.
- RD = (1,3 – 1,8)

5. kolana stopowe

- kolano dwukołnierzowe ze stopką pod hydrant
- żeliwo sferoidalne
- ciśnienie robocze PN 16
- połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2

6. skrzynki do zasuw

- skrzynka żeliwna, okrągła przystosowana do asfaltowania
- pokrywa z żeliwa szarego zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną
- wysokość skrzynki min 270 mm.
- zewnętrzna średnica podstawy min 270 mm.
- pokrywa odchylana z trzpieniem mocującym.
- oznaczenie na pokrywie – woda.

IV. Termin realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.

V. Kryteria wyboru ofert

Wartość brutto za realizację całości zamówienia

VI. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia

nie dotyczy

VII. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści.

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

VIII. Warunki gwarancji

24 – miesięczna gwarancja

IX. Sposób przygotowania oferty

ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Miejsce termin złożenia ofert

ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2019 r do godz. 9.00 w sekretariacie Zakładu Usług Gminnych ul Suwalska 84 19-300 Elk.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kurzynowski

.....
podpis